ALA B – CHAMADA DE ENFERMEIRA
ESCALA 1:50



CHAMADA DE ENFERMEIRA – ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS SISTEMAS



① INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO
② TOMADA 127V 10A
③ TOMADA 220V 20A
④ CHAMADA DE ENFERMEIRA
⑤ TOMADA RJ-45 P/ MONITORAMENTO
⑥ PONTOS PARA GASES MEDICINAIS

DET. TIPICO – PAINEL PARA LEITO HOSPITALAR
S/E

LEGENDA:

- – CHAMADA DE ENFERMDIRA EM PAINEL DE LEITO HOSPITALAR – H=140CM
- – CHAMADA DE ENFERMDIRA EM BANHEIRO HOSPITALAR (COM CORDÃO) – H= 110CM
- – SINALEIRO DE DUAS CORES SOBRE A PORTA DA CIRCULAÇÃO H=220CM
- – CEMTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA ATÉ 20 PONTOS, SINCRON STANDARD. H=150CM
- – PAINEL 1 P/ LEITO HOSPITALAR C/ 8 TOM 127V, 4 TOM 220V, 1 INT, 2 RJ-45 (LOG E CHAM. ENFER.) – H= 140 CM
- – PAINEL 1 (PENDENTE) P/ LEITO HOSPITALAR PENDENTE, C/ 8 TOM 127V, 4 TOM 220V, 1 INT, 2 RJ-45 (LOG E CHAM. ENFER.) – H= 140 CM
- – PAINEL 3 P/ LEITO HOSPITALAR C/ 10 TOM 127V, 6 TOM 220V, 1 INT, 2 RJ-45 (LOG – CHAM. ENFER.) – H= 1,40M
- – PAINEL 2 (PENDENTE) P/ LEITO HOSPITALAR , C/ 10 TOM 127V, 6 TOM 220V, 1 INT, 2 RJ-45 (LOG – CHAM. ENFER.) – H= 1,40M
- – CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM CHAPA ESTAMPADA 4"X2" H=140CM
- – CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM CHAPA ESTAMPADA 4"X4" H=INDICADA
- – CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4"X4"X2" ACIMA DO FORRO
- – SAÍDA P/ ELETRODUTO 1" EM ELETROCALHA DE 100 MM
- – ELETRODUTO PARA CHAM ENFERM PELO TETO
- – ELETRODUTO PARA CHAM ENFERM PELA PAREDE
- – RETORNO, CONDUTOR POSITIVO NA COR VERMELHO, CONDUTOR NEGATIVO NA COR PRETO



PLANTA CHAVE

PADRÃO		
COR	PEN Nº	Ø
1	7	0,100
2	7	0,200
3	7	0,25
4	4	0,280
5	5	0,280
6	6	0,280
7	7	0,250
8	8	0,150
9	9	0,150
80	80	0,350
160	160	0,150
240	240	0,150
252	252	0,100
253	253	0,100
254	254	0,100
255	255	0,100

PROJETO & EXECUÇÃO

Obra
PEDIATRIA SANTA CASA
Local: R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 88 – CENTRO, CAMPO GRANDE

PROJETO ELÉTRICO

Título
ALA B
CHAMADA DE ENFERMEIRA

13/25

Empresa responsável pelo projeto
PROLUX ENGENHARIA LTDA

Dados da Empresa
Rua Manoel Inácio de Souza, 1630 – Santa Fé
E-Mail: prolux@terra.com.br – Campo Grande/MS
Fone: (67) 3326-2929 – Fax (67) 3326-2336

Autor do projeto
Engº. Eletº. Jurací Costa Correia
CREA-MS 1377/D

Proprietário
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASA
CNPJ 03.278.524/0001-06

Escala	Área	Nº Art	Nº Projeto	Desenho	Data
1:50	2.258,98 m²	XXXX	1382 – 18	JOAO	JUNHO – 2018